



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.1176
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

音叉液位开关

Ring-11D①②A③④

Ex d II C T6 Gb

Q/JWVIBRATION02-2014

Ring-11.00

- ①代表：过程连接，TG为螺纹G1/2A，TN为螺纹1/2NPT，FA为法兰DN50、PN40，FB为法兰DN80、PN40。②代表：Ra：继电器电压DC65V，Rb：继电器电压AC230V，W：二线制电压DC32V。A代表：铝合金/IP66。③代表：M：M20×1.5，N：1/2-14NPT。④代表：S：标准型，L：加长型。
- 环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给：深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期：2020-03-30
Date of Expire:

发证日期：2015-03-30
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

荆弘光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路85号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066/26689116

Tel/Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn